



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V^A PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA**;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente **RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta FIP di CONFORTO & C. S.n.c., sita in Via Consolare Antica, 402 - 98070 - CAPO D'ORLANDO (ME), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata FIPHOTEL avente classe di resistenza al fuoco REI 45, tipo IN LEGNO con dimensioni 1028 mm x 2059 mm;

VISTI il certificato di prova n° CS11041RF, emesso il 28/02/2003 da C.S.I. S.p.a. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice ME200REI045P001 il prototipo della porta denominata FIPHOTEL, avente classe di resistenza al fuoco REI 45, tipo IN LEGNO CON DIMENSIONI 1028 mm x 2059 mm A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA, prodotta dalla ditta FIP di CONFORTO & C. S.n.c. sita in Via Consolare Antica, 402 - 98070 - CAPO D'ORLANDO (ME) e se ne AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

16 MAR. 2004

Roma,
Fasc.4101/140/200

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott.Ing. Roberto BARZI)

P. Cor.
N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA